

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 02/ZGRZ/2017**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Komplety termostatyczne
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
CD-74-K/P.; CD-76-K/P.; CD-72-K/P.; CD-73-P/K
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania obiektów budowlanych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75 209 Koszalin  
Miejsce produkcji:  
ChRL
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:  
PN-EN 215:2020-01  
PN-M-75002:2016  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Elektroteknik ve Kimya Laboratuvari Grup Başkanlığı, Enerji Teknolojileri Laboratuvari Müdürlüğü, AB-0001-T  
Instytut Energetyki Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury (UGA), 26-610 Radom, Ul. Wilcza 8, AB 143  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
-  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
-  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
-

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Gwint przyłączeniowy	M30x1,5	-
Maksymalna temperatura	110°C	-
Histereza	1,0 K	-
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie statyczne	1,0 MPa	-
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie różnicowe	0,1 Mpa	-
Zakres regulacji temperatury	6-28°C	-
Rodzaj czujnika	cieczowy	-
Szczelność	Spełnia	-
Wytrzymałość hydrauliczna	Spełnia	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

V-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych Krystyna Klimowicz

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin, aktualizacja 08.01.2025

.....  
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych

Krystyna Klimowicz

.....  
(podpis)